




**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄBRZEŹNIE**



Znak sprawy: NHŚ.9051.1.3.2025

Wąbrzeźno, dnia 24.03.2025 r.

Egz. nr ...4.....

**Kierownik Zakładu
Komunalnego Gminy Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno**

O C E N A
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Sosnówce, gm. Ryńsk za rok 2024 r.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4, ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wody wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

stwierdza

**przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Sosnówce,
gm. Ryńsk.**

W zakresie zbadanych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych jakość wody odpowiada wymaganiom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W 2024 r. do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej oraz bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano łącznie 10 prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zakres badania	Kontrola wewnętrzna	Nadzór sanitarny
Parametry gr. A	6	1
Parametry gr. B	2	1
Badania kontrolne	0	0

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań laboratoryjnych pobranych ze stałych punktów monitoringowych wodociągu publicznego w Sosnówce, gm. Ryńsk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie w 2024 r. wydał 7 informacji o jakości wody stwierdzających przydatność wody do spożycia.

Próby zostały pobrane zgodnie z ustalonym harmonogramem na rok 2024.

W 2024 r. pobrane próby z wodociągu publicznego w Sosnówce, gm. Ryńsk **nie wykazały przekroczeń**.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, wydał okresową ocenę jakości wody za 2024 r. Przedmiotowe badania zostały przeprowadzone w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

- Zakres badań bakteriologicznych: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, obecność i liczba bakterii grupy coli, obecność i liczba bakterii *Escherichia coli*, obecność i liczba Enterokoków kałowych.
- Zakres badań fizykochemicznych: Mętność, Barwa, Zapach, Smak, pH, Przewodność elektryczna właściwa, Jon amonowy, Azotyny, Azotany, Żelazo, Mangan, Chlorki, Twardość, Magnez, Chlor wolny, Fluorki, Glin, Arsen, Bor, Chrom ogólny, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Rtęć, Selen, Sód, Siarczany, Indeks nadmanganianowy, Cyjanki, Benzo(a)piren, Σ WWA, Antymon, Benzen, Σ THM, Σ Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1,2-Dichloroetan, 1,2-Dichloropropan, 1,2-Dibromo-3-chloropropan, Chlorek Winyłu, Epichlorohydryna, Pestycydy (19 oznaczeń), Σ Pestycydów, Chloroform, Bromodichlorometan, Bromiany, Akryloamid.

Przeprowadzone badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym. Na podstawie uzyskanych wyników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Sosnówce, gm. Ryńsk.

Z treścią poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody do spożycia można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 46.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie przypomina, że zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) obowiązkiem Wójta jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia jej jakości.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wąbrzeźnie
Szreter
Małgorzata Szreter

Wyk. w egz.3

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1 (za potwierdzeniem odbioru)
2. Wójt Gminy Ryńsk – egz. nr 2 (za potwierdzeniem odbioru)
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
3. a/a – egz. nr 3